

济宁市兖州区行政审批服务局文件

济充审服投〔2022〕34号

关于兖州区燃气管网及供水管网改造工程 可行性研究报告的批复

济宁市兖州区住房和城乡建设局：

你单位报来的项目可行性研究报告立项申请等材料收悉，经研究，现批复内容如下：

一、同意建设兖州区燃气管网及供水管网改造工程。

项目代码：2203-370812-04-01-745602

二、项目建设地点：济宁市兖州区。

三、建设规模及建设内容：1、燃气庭院管道、立管改造，经统计兖州燃气铸铁管道、经评估存在安全隐患的老旧钢制管道共 72.22 公里、室内立管、铝塑管 56.22 公里。“十四五”期间对 157 个项目进行老旧燃气

管道更新改造；2、燃气长寿命软管改造，2022 年对兖州区 415 个小区 12 万余户居民用户更换长寿命软管，不向居民用户收取费用，预计 12 月底前完成；3、加装燃气安全装置，拟在“十四五”期间对兖州区 540 余个小区加装自闭阀等安全装置；4、燃气到期表具更换，燃气表具使用年限为 10 年，2012 年兖州区实施天然气入城工程，由焦炉煤气转变使用天然气，当年完成 4.5 万户天然气置换及煤气表出户改造，目前已到达使用年限。根据到期表具更换方案，拟在“十四五”期间对居民用户更换物联表；5、供水老旧管道改造，兖州区由于城区发展比较早，城区有老旧平房上世纪 70、80 年代的楼房，使用年限比较久远，原来的供水管道使用水泥管、铸铁管、镀锌钢管、PVC 管、铝塑管等管材，由于年限比较长，管道经常出现漏水的现象，虽然进行多次维修，但无法从根本上解决，这部分的界限不清，无人进行出资进行改造。对全区的供水用户进行摸排，共需改造社区 23 个，总户数 13777 户；对全区的二供设备进行摸排，依据其使用年限和目前的使用情况，需要改造的二供设备，总共 57 套。计划改造工期 3 年。

四、总投资及资金来源：项目总投资 2.46 亿元，资金来源为上级资金、本级财政等，由区住房和城乡建设局、区城乡水务局负责落实。

五、项目招投标应严格执行《必须招标的工程项目

规定》和《必须招标的工程项目规定》等有关法律法规。

六、请你单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、环评、节能评估、水土保持、建筑工程施工等相关报建手续，未取齐开工必要支持文件前，不得开工建设。

七、请据此开展项目前期各项工作，落实项目资金，编制工程项目初步设计概算送审。

八、本批复文件有效期为两年。

济宁市兖州区行政审批服务局

2022年3月29日

行政审批专用章

(2)

3708823008552

审批 封行 日期：同强主

负责审批审批市：审批

审批审批：审批审批：审批审批：审批审批：审批

审批审批：审批审批：审批审批：审批审批：审批